

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
(наименование территориального органа МЧС России)

с. Шатой ул. Мадаева, 29 т. ф. E-mail: ond\_16@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шатойскому, Итум-Калинскому и Шаройскому муниципальным районам**  
(наименование органа государственного надзора)

с. Шатой ул. Мадаева, 29, тел. , E-mail: ond\_16mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 21/1/15  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

ГБДОУ « БАШЛАМ »

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Джамулаев Х.А. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шатойскому, Итум-Калинскому и Шаройскому муниципальным районам № 21  
(наименование органа ГПН)

от « 26 » апреля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.  
« 29 » апреля 2021 г. по \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин. « 18 » мая 2021 г.

проведена проверка

Дознаватель Таймуханов Сиддикъ Халидович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ГБДОУ « БАШЛАМ » , с.Кенхи,

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с \_\_\_\_\_

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
---------------	--	--	---------------------------	--------------------------------



	нию и конкретного места выявленного нарушения	акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	бования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на объекте защиты отсутствует Акт огнезащитной обработки строительных конструкций.(ГБДОУ " БАШЛАМ")	Постановление Правительства РФ N 1479 п. 13	23.07.21	
2	на объекте защиты отсутствует специальный журнал произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (ГБДОУ " БАШЛАМ")	Постановление Правительства РФ N 1479 п.60	23.07.21	
3	на объекте защиты отсутствует договор технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации (ГБДОУ " БАШЛАМ")	Постановление Правительства РФ N 1479 п. 54	23.07.21	
4	на объекте защиты эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями(ГБДОУ " БАШЛАМ")	Постановление Правительства РФ N 1479 п. 35 а	23.07.21	
5	руководитель организации не обеспечил на объекте защиты соблюдение сроков перезарядки огнетушителей.(ГБДОУ " БАШЛАМ")	Постановление Правительства РФ N 1479 п. 60	23.07.21	
6	на объекте защиты на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;(ГБДОУ " БАШЛАМ")	Постановление Правительства РФ N 1479 п. 27	23.07.21	
7	на объекте защиты ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.(ГБДОУ " БАШЛАМ")	Постановление Правительства РФ N 1479 п. 31	23.07.21	
8	Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения	Постановление Правительства РФ N 1479 п. 36	23.07.21	



аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.(ГБДОУ "БАШЛАМ")			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июля 2021 г.

(квартал, месяц).

Дознаватель Таймуханов Сиддик Халидович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» мая 2021г.

Предписание для исполнения получил:

[Подпись]  
(подпись)



[Подпись]  
(подпись)

Таймуханов Сиддик Халидович  
(должность, фамилия, инициалы)

«  » мая 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**  
8(8712)-33-24-25